



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Архангельской области**

г. Архангельск, ул. Свободы д. 27, тел. 8(8182) 651494 ф. 8 (8182)651494, E-mail: mchs29@yandex.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Архангельск ул. С.Космонавтов д. 51, тел. 8 (8182) 21-51-67, E-mail: ogpnundao@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности г. Котласа и Котласского района

Архангельская область, г. Котлас, ул. Карла Маркса, д. 6, тел. (81837)31388,

E-mail: ogpn09arh@yandex.ru

**АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности**

№ 622

г. Котлас ул. К.Маркса, 6
(место составления акта)

10 ч.30 мин
(время)

09.11.2015
дата составления акта

На основании: распоряжения ОНД г. Котласа и Котласского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области от 02 ноября 2015 года № 622
(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена внеплановая проверка здания музея, здания фондохранилища Муниципального учреждения культуры «Котласский краеведческий музей» расположенных по адресу: 165300 Архангельская область, г. Котлас, ул. Виноградова, д. 22, ул. Виноградова, д. 20

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- Муниципальное учреждение культуры «Котласский краеведческий музей» (сокращенное наименование – МУК «Котласский краеведческий музей»), ИНН 2904012300, юридический адрес: 165300 г. Котлас, ул. Виноградова, д.22.

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

« 06 » ноября 2015 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.
« 09 » ноября 2015 г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. Продолжительность 0,5 ч.

Общая продолжительность проверки: « 2 » дня (ей) (« 1,5 » часа.)
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Директор Муниципального учреждения культуры «Котласский краеведческий музей»

Середкина Татьяна Альбертовна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«11» часов «00» минут «06» ноября 2015 г.

(подпись)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Павлова Светлана Леонидовна – инспектор отдела надзорной деятельности г. Котласа и Котласского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области


(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций _____

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали: Директор Муниципального учреждения культуры «Котласский краеведческий музей» Середкина Татьяна Альбертовна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, иного должностного представителя, присутствующего при проведении проверки)



В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы Муниципального учреждения культуры «Котласский краеведческий музей» - правообладателей объекта защиты
- проведено обследование объекта защиты – здания музея, здания фондохранилища Муниципального учреждения культуры «Котласский краеведческий музей» расположенных по адресу: 165300 Архангельская область, г. Котлас, ул. Виноградова, д. 22, ул. Виноградова, д. 20
(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: представлен отчет о результатах расчета пожарного риска на объект защиты Муниципального учреждения культуры «Котласский краеведческий музей», юридический адрес: 165300 г. Котлас, ул. Виноградова, д.22. Расчет выполнен ООО «Пожтех-гарант» от 16.06.2014 года.

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не требуется

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)


В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4

пункты № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 предписания № 51/1/2 от 24 апреля 2014 года, срок исполнения которых истёк 01.10.2015 года, выполнены; пункт № 2 снят с контроля, т. к. на объекте проведен расчёт по оценке пожарного риска

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): запись от 06.11.2015г.


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств:

(указывается наименование примененного технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Отчет о результатах расчета пожарного риска на объект защиты Муниципального учреждения культуры «Котласский краеведческий музей», юридический адрес: 165300 г. Котлас, ул. Виноградова, д.22. Расчет выполнен ООО «Пожтех-гарант» от 16.06.2014 года.
2. Документы по распоряжению № 622 от 02 ноября 2015 года вх. № 453-2-9-36 от 06.11.2015г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Павлова Светлана Леонидовна - инспектор отдела надзорной деятельности г. Котласа и Котласского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (оет) органа ГПН, проводившего(их) проверку)

“ 09 ” ноября 20 15



С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Муниципального учреждения культуры «Котласский краеведческий музей»

Середкина Татьяна Альбертовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"29" ноября 2015 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)